

DISTANCE RECOMMANDÉE ENTRE DILATATIONS

Matériel	Distance normale entre 2 dilatations	Distance pour pour coins en saillie	Distance pour pour coins rentrants
cuivre	6,00 m	3,00 m	1,50 m
alu	4,00 m	2,00 m	1,00 m
acier inox.	6,00 m	3,00 m	1,50 m
zinc	5,00 m	2,50 m	1,25 m
uginox	8,00 m	4,00 m	2,00 m